



# Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

(dawniej PWSZ w Zamościu)

Znak sprawy: AI. 261.02.2020.MF

Załącznik nr 1 do SIWZ

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **zasilaczy awaryjnych UPS- 2 szt.**, instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta).
2. Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabelach.
3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabelach poniżej.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w umowie.
5. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkownika sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe.
6. Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.
7. **W ofercie (zał. nr 5) wymagane jest podanie:**
  - **modelu i producenta zasilaczy awaryjnych UPS,**  
**w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.**
8. Wypełniając formularz oferty, jeśli oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalną wartość podzespołu/parametru/wymogu - Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu wpisaniem słowa w kolumnie „Opis spełniania wymagań” - TAK.  
Wpisanie słowa „TAK” oznaczać ma, iż zaproponowany przedmiot zamówienia, spełnia co najmniej wymagany przez Zamawiającego podzespół/parametr/wymóg (minimalny wymóg), tj. charakteryzuje się identycznym lub lepszym.  
Wpisanie słowa „NIE ” oznaczać ma, iż zaproponowany przedmiot zamówienia nie spełnia podzespołu/wymogu/parametru (minimalnych wymagań) żądanego przez Zamawiającego.



# Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

(dawniej PWSZ w Zamościu)

Należy wypełnić tylko w części/ach, na którą Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część prosimy o wpisanie w polu „NIE DOTYCZY” lub wykreślenie tekstu części, której nie dotyczy. Pozostawienie pustego miejsca w polach jest równoważne wpisaniu NIE DOTYCZY.

## Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt., o parametrach nie gorszych niż:

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis minimalnych wymagań
Moc pozorna	6000 VA
Moc rzeczywista	4800 Wat
Architektura UPS-a	On-line double conversion
Maks. czas przełączenia na baterię	0 ms
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	1 x Terminal Block
Liczba, typ gniazd wyjścia z ochroną antyprzebiegową	1 x Terminal Block
Typ gniazda wejściowego	Listwa zaciskowa
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	min. 4 minuty
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	min. 8 minut
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	120-276 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego	120-276 V
Porty komunikacji	<ul style="list-style-type: none"><li>- USB 2.0</li><li>- Styki bezpotencjałowe</li><li>- Slot SNMP</li><li>- Port szeregowy</li></ul>
Port zabezpieczający linie danych	N/A
Diody sygnalizacyjne	Wyświetlacz LCD
Alarm dźwiękowy	tak
Typ obudowy	4U Rack lub 5U
Wyposażenie standardowe	1 Port USB 2.0, karta SNMP
Dołączone oprogramowanie	ViewPower (Shutdown Software)
Dodatkowe informacje	Z prawdziwą podwójną konwersją online UPS zaprojektowaną dla VFI 6000 CRM LCD
Szerokość	438 mm
Wysokość	129-176 mm
Głębokość	668 -698 mm
Masa	70-90 kg
Mocowanie	Szyny montażowe do szafy Rack

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



# Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

(dawniej PWSZ w Zamościu)

---

---

**Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu**

ul. Pereca 2, 22-400 Zamość  
tel. 84/ 638 34 44, fax 84/ 638 35 00  
e-mail: rektorat@upz.edu.pl

[www.upz.edu.pl](http://www.upz.edu.pl)